COMPANY TEST REPORT

자체 시험성적서

4MI-G101BT

시험 결과 적합

01 자재 및 검사 정보

품명	PoE Injector	모델명	4MI-G101BT
단위	EA	수량	1
검사 품명	PoE 인젝터	검사자	송우석
검사표 모델명	4MI-G101BT	검사방법	전수검사
LOT SIZE	1	SAMPLE SIZE	1

02 최종 검사 성적서

No.	항목	기준	검사·설정값	판정
1	외관 및 구조	166 × 285 × 57 mm	이상없음	합격
2	Operating Temp	동작 온도: -10 - 50 °C 정격 조건에서 정상 동작	정상작동	합격
3	입력전원 설정전압	AC 100~240 V	AC 220.4 V	합격

03 통신 시험 결과 요약

No.	시험군	포트 속도 / 시험 기준	시험 결과	판정
1	RJ45 2	10/100/1000 Mbps	정상통신	합격
2	기능 시험	정격 규격 및 동작	정상작동	합격
3	기능 시험	정격 규격 및 동작	정상작동	합격

전압은 정격 내 설정 예시값이며 계측값이 아닙니다. | 상세 내역: 2~3 페이지

당사의 품질관리 규정에 따른 검사 결과 상기 제품의 품질 특성이 적용 사양을 만족함을 보증함.

주식회사 포엠아이텍

결재

담당	검토	승인
	-	

경기도 수원시 영통구 신원로 296-21 현대테라타워영통패스트웍스 514-515 호
Tel. 031-211-6561 Fax. 0505-210-6561 Email. 4mitech@4mitech.co.kr

DETAILED TEST RESULTS / 01

포트별 통신 시험

4MI-G101BT | 전체 데이터 포트 2 개

시험군 1 RJ45 2

전원 규격: 60 W | 해당 포트의 지원 속도에서 송수신 동작 판정

채널	지원 속도 / 규격	시험 기준	시험 결과	판정
RJ1	10/100/1000 Mbps	송수신 시험	정상통신	
RJ2	10/100/1000 Mbps	송수신 시험	정상통신	
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				

시험 결과 전체 합격

RJ=RJ45, F=SFP, TE=SFP+, Q=QSFP. 번호는 본 성적서의 시험 식별번호입니다.

경기도 수원시 영통구 신원로 296-21 현대테라타워영통패스트웍스 514-515 호
Tel. 031-211-6561 Fax. 0505-210-6561 Email. 4mitech@4mitech.co.kr

DETAILED TEST RESULTS / 02

추가 포트 및 기능 시험

4MI-G101BT | 시험군 2 / 3

2 FUNCTION TEST

속도 및 기준: 정격 규격 및 동작 | 해당 시험 대상 전체 합격

채널	지원 속도 / 규격	시험 기준	시험 결과	판정
기능 1	전원 재인가	동작 시험	정상작동	
기능 2	링크 상태	링크 시험	정상통신	
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				
—				

공란은 양식상 여백이며 시험 대상에 포함하지 않습니다. | 판정: 합격

3 FUNCTION TEST

채널	지원 속도 / 규격	시험 기준	시험 결과	판정
기능 1	정격 입력전원	전원 시험	정상작동	
기능 2	PoE 1 포트	급전 시험	정상급전	
—				
—				
—				
—				

PoE 1 포트 포함 | 전압 설정 예시: AC 220.4 V | 판정: 합격

- 이하여백 -

경기도 수원시 영통구 신원로 296-21 현대테라타워영통패스트웍스 514-515 호
Tel. 031-211-6561 Fax. 0505-210-6561 Email. 4mitech@4mitech.co.kr